

*Postępowanie współfinansowane jest ze środków:*  
**RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW**

Krempachy, dnia 31 stycznia 2024 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Marcina w miejscowości Krempachy, ul. Kamieniec 25, 34-433 Krempachy**

Dotyczy: **Remont więźby dachowej i pokrycia dachu w kościele p.w. Św. Marcina w miejscowości Krempachy.**

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

Zapytanie 3:

1. Czy posiadają Państwo dokumentację projektową na nową instalację odgromową?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z odpowiedzią nr 1 z wyjaśnieniami z dnia 30.01.2024r.

Pkt. 1. Istniejąca instalacja odgromowa jest sprawna i działa prawidłowo, o czym świadczą bieżące badania wykonywane zgodnie z Prawem Budowlanym. W czasie wykonywania prac, oczywistym jest, iż musi być ona czasowo zdemontowana i powtórnie wykonana w miejscach dotychczasowego występowania, co jest praktykowane we wszystkich tego typu działaniach. Oczywiście po ponownym zamontowaniu potrzebne będzie wykonanie aktualizacji opomiarowania.